

## PREGUNTAS Y RESPUESTAS

**1) Se Puede utilizar piedra basáltica en vez de la coquina. P**

No se debe usar la coquina ya que la piedra basáltica tiende a meteorizarse al estar expuesta al ambiente. R

**2) La entidad contratante cómo controlara el peso de las piedras. P**

El Puerto Posee básculas camioneras con capacidad de hasta 80 toneladas por lo que todo vehículo de carga será pesado al entrar al puerto. R

**3) Existen minas de coquina en la Provincia de Manabí. P**

Si existen minas de piedra coquina en Manta la cuales están aproximadamente a 17 Kilómetros le Puerto de Manta. R

**4) Para la colocación de piedras de defensa es obligatorio el uso de grúas. P**

El uso de grúas no es obligatorio, Lo puede ejecutar con excavadora. R

**5) Se Puede trabajar en las noches para acortar el tiempo de ejecución. P**

El Puerto está abierto las 24 horas los 365 días al año y se puede trabajar constantemente. R

**6) Existe en el archivo plano B solo la existencia de un oficio sobre el mismo proceso pero para el año 2018; pregunto solo hay ese archivo, no hay mas planos que el indicado en el archivo plano A ? P**

Revisar los archivos colgado en el portal web, ya que en el anexo plano B ya consta un detalle del tipo de cerramiento a construir en el perímetro. R

- 7) **En todos los archivos que nos entregan para consultar (web tpm) no hay ningún formato especial para presentación de oferta. Hablo de datos del oferente, experiencia, etc.; pregunto puede cada oferente crear un formato y presentar en detalles lo aquí indicado? P.**

TPM ha invitado a este concurso empresas y personas naturales con experiencia en obras portuarias, construcción de espigones, construcción de vías, rellenos, etc. En la página web podrá encontrar un formato en Excel mismo que servirá como referencia y guía de las cantidades y rubros a presentar por parte de los oferentes. de la misma manera se está dando apertura para que el oferente presente la oferta con los archivos adicionales que crea necesarios para dar mayor solvencia a su propuesta. R

- 8) **Siguiendo la misma línea de consulta, la oferta debe indicarles por cuenta del oferente, plazos, forma de pago, etc. ? P.**


El proponente en su oferta plasmará la forma de pago que propone. El plazo de ejecución de obra está claramente establecido en la hoja de Excel llamada "presupuesto del patio 600 ampliación". (180 días).

El oferente que resulte ganador finalmente acordará con TPM S.A. la forma de pago, la misma que se manejará con un anticipo y planillas mensuales. En el caso de otorgarse anticipo se solicitarán las correspondientes garantías, así como garantía de fiel cumplimiento de contrato. R

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

**p. Terminal Portuario de Manta TPM S.A.**



Samuel Franco Caicedo  
**Gerente General**